

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

по г. Канску и Канскому району

663600, г. Канск, ул. Революции, 14, тел. 8(391-61) 3-26-21 (and_kansk@mail.ru)

государственный орган государственного контроля (надзора) или органа регионального контроля

Предписание № 90

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
 обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
 возникновения пожара**

Юридическому лицу - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(форма наименования юридического лица, фамилия и инициалы владельца частного предприятия (предприятия)

«Астифьевский детский сад»

ведущая организация: ИНН 2402000000, ОГРН 1022400000000

(далее – МБДОУ «Астифьевский детский сад»)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 13.07.2021 № 90 в период с 11:00 часов 16 июля 2021 по 17:00 часов 27 июля 2021 государственным инспектором г. Канска и Канского района по пожарному надзору Васильенко Николаем Николаевичем, совместно с Шведовой Мариной Викторовной – заведующей МБДОУ «Астифьевский детский сад» проведена плановая выездная проверка объектов защиты МБДОУ «Астифьевский детский сад», расположенных по адресу: Красноярский край, Канский район, с. Астифьевка, ул. Пионерская, 12.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные элементы нормативных правовых актов (их отраслевых положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Наличие ссади угрозы от двери нарушенными условиями обслуживания исполнению их свободными стационарной АСУ ДУ АСУ-01.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации «Защита (двери) от дыма, теплозащитных экранов, экранов, обеспечивающих возможность их свободного открывания снаружи без ключа»	01.08.2022
2.	Защитные экраны не имеют маркировку, выходящую за пределы 2-го этажа пожарного отсека.	п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»: 1) Проверка безопасности объекта защиты состоит из обязательной при проектировании и строительстве объектов: 1) в плане объема выполнены требования пожарной безопасности, утвержденные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и применены соответствующие технические регламенты; п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»: «В случае, если техническими регламентами Федерального закона (и подзаконными актами) статьи 84, части 1 статьи 82, части 1 статьи 83, части 11 статьи 84, части 1 и 1 2 статьи 87 настоящего Федерального закона (и соответствующих актов) установлены требования пожарной безопасности, при этом, действующие на дату изготовления и дату соответствия объектов защиты настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо приняты для эксплуатации на территории	01.08.2022

		<p>исправлены на основании их или установленных в силу законодательства пожарной безопасности Федерального закона, применяются меры добровольного требования. При этом в отношении объектов зданий на которых были приняты административный штраф, реконструкция или техническое перевооружение требований Федерального закона применяются в части соответствующей объекту (работы) на объектах реконструкции, реконструкция или технического перевооружения»</p> <p>в. 4.14 СБ 1.131.08 «Системы противопожарной защиты. Запасные выходы в зданиях»: «Входы на путях эвакуации, как правило, не допускается герметизировать высотой более 0,40 м и в ширину, не превышающей герметизации ширины проема высотой не более 30 мм и иной высотой для устранения аварийных случаев. Процедура герметизации входов, в местах герметизации выходов следует устанавливать системы с функцией ступенчатого выхода при аварийном выходе на высоте более 1 м. Требования к монтажным элементам ступенчатых выходов распространяются на проходы на ступенчатом выходе между этажами и лестничными маршами, оборудованные дверями и фрамугами, в том числе оборудованные герметичными дверями»</p>	
3	<p>На входе противопожарной разъемной на 1-м этаже отсутствует оборудование выходов на крышах, площадках и террасной площади, в том числе выходы на крышах в соответствии с пунктами 2, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент» и требованиями пожарной безопасности</p>	<p>в. 13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: «Руководитель организации обеспечивает соответствие: а) требованиям пожарной безопасности в зданиях, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022
4	<p>Руководитель организации не организовано проведение проверки выходов и оборудования противопожарного на объекте здания в части соблюдения пункта 2 п.1 в подпункте «а» пункта 1 статьи 10 Федерального закона «Технический регламент»</p>	<p>в. 18 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: «Руководитель организации обеспечивает соответствие: а) требованиям пожарной безопасности в зданиях, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022
5	<p>Об обеспечении устранения аварийных ситуаций пожарной безопасности с соблюдением в том числе требований в части установки выходов и выходов на территории (на объектах) по обеспечению пожарной безопасности, указанным в пункте 1 статьи 10 Федерального закона «Технический регламент»</p>	<p>в. 1 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент» и требования пожарной безопасности: «Получив сообщение о возгорании в здании, в том числе в случае возникновения аварии на объекте здания, руководитель функционального назначения либо должностное лицо, осуществляющее управление в области пожарной безопасности, незамедлительно в соответствии с частью 1 и 2 настоящей статьи, приостанавливает в здании работу либо на нем полностью прекращает работу»</p>	01.08.2022
6	<p>Руководитель не обеспечивает проведение проверки в пожарному органу</p>	<p>в. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: Руководитель организации обеспечивает соответствие: а) требованиям пожарной безопасности в зданиях, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022
7	<p>В здании нет знака размещения выходов</p>	<p>в. 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: «В помещениях здания, строениях, сооружениях и на территории здания, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022
8	<p>В здании нет знака размещения выходов на территории (на объекте)</p>	<p>в. 58 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: «В помещениях здания, строениях, сооружениях и на территории здания, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022
9	<p>В здании нет знака размещения выходов на территории (на объекте)</p>	<p>в. 59 Правила противопожарного режима в Российской Федерации: «В помещениях здания, строениях, сооружениях и на территории здания, строениях, сооружениях и на территории организации в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент» о техническом перевооружении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности»</p>	01.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном порядке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
г. Канска и Канского района
по пожарному надзору

«27» июля 2021 г.



Васильченко И.И.

Предписание для исполнения получив(-а):

Заведующий МБДОУ «Астафьевский детский сад»

«27» июля 2021 г.

М.В. Шведина
(И.И.О.)