

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
« Астафьевский детский сад»
Адрес: 663641 с. Астафьевка,
Красноярский край, Канский район,
ул. Пионерская 12,
тел. (39161) 73-5-25

Государственному инспектору
г. Канска и Канского района по
пожарному надзору
Н. Н. Василенко

**Отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,
выявленных в ходе проверки с приложением необходимых
документов и материалов, подтверждающих исполнение
настоящего предписания**

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	документ, подтверждающий исполнение
1	В здании сада запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей	Нарушение устранено
2	Допускаются перепады высот в полу на путях эвакуации (ком.46) в уровне 2-этажа подсобного помещения	Нарушение устранено
3	На двери электрощитовой, расположенной на 1-м этаже, отсутствует обозначение категорий по взрыво-пожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент требований пожарной безопасности»	Нарушение устранено, категория опасности электро-щитовой рассчитана
4	Руководителем организации не организовано проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной, осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Нарушение устранено, предоставлена лицензия организации, обслуживающей противопожарную защиту в МБДОУ и акты о проведенных исследованиях внутреннего водопровода
5	Не представлена уточненная декларация пожарной безопасности с содержащимися в ней изменениями (в части уточнения сведений о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты)	Нарушение устранено, декларация составлена 28.09.2021 года

6	Руководителем не обеспечено присоединение пожарного рукава к пожарному крану	Нарушение устранено
7	В подвальном этаже размещена мастерская	Нарушение устранено
8	В подвальном этаже допускается хранение деревянных предметов (доски)	Нарушение устранено
9	В подвальном этаже допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	Нарушение устранено, электропровода все изолированы и спрятаны в распред.коробки, лампочки спрятаны в плафоны

Заведующий МБДОУ
«Астафьевский детский сад»



Н. А. Гревцева